



Belge Numarası	85-1-62208/R0
Kuruluşun Adı / Firma Adı	MURSAN ELEKTRİK OTOMASYON İNŞAAT TÜKETİM MALLARI TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kuruluşun Adresi	DAĞYAKA MAH. 2022. CAD. 57. SK. NO: 4/1 KAHRAMANKAZAN / ANKARA
Kuruluşun Üretim Yeri Adı	MURSAN ELEKTRİK OTOMASYON İNŞAAT TÜKETİM MALLARI TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kuruluşun Üretim Yeri Adresi	DAĞYAKA MAH. 2022. CAD. 57. SK. NO: 4/1 KAHRAMANKAZAN / ANKARA
Tescilli Ticari Marka	MURSAN
İlgili Standart	TS EN 62208:2014 - Boş mahfazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için – Genel kurallar IEC 62208:2011 - Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements
İlk Belgelendirme Tarihi	25.09.2018
Yeni Yayın Tarihi	24.12.2020
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi	23.12.2023
Belge Kapsamı	

HARİCİ TİP BOŞ MAHFAZA

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina Dışı / IP66 / IK10 / Cıvatalı
- Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 600 + 100 x 500 x 300 mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) :
EREĞLİ / DKP Sac / 1,5 mm , EREĞLİ / Galvanizli Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / İspanyolet Kilit
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 80-120µm
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / M5 – M6 – M8
(Belge Kapsamının Devamı 2. Sayfadadır)



Karekodu kullanarak
belge geçerliliğini
kontrol edebilirsiniz.

24 / 12 / 2020
Ata Günel ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 Saray-K.Kazan/ANKARA • Tel : 0 312 815 13 25 - 26 • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı MURSAN ELK. OTO. İNŞ. T.Ü.K. MALLARI TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
(085-18-0013-62208-01/R01 numaralı belge devamı):

MPEKO BOŞ MAHFAZA

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina Dışı / IP65 / IK10 / Cıvatalı
- Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 700 x 500 x 200 mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) :
EREĞLİ / DKP Sac / 1 mm , EREĞLİ / Galvanizli Sac / 1 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / Plastik Geçme Kilit
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 80-120µm
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / M5 - M6 - M8

DİKİLİ TİP HARİCİ BOŞ MAHFAZA

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina Dışı / IP65 / IK10 / Cıvatalı
- Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 1800 + 100 x 800 x 500 mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) :
EREĞLİ / Galvanizli Sac / 1,5 mm , EREĞLİ / DKP Sac / 2 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / İspanyolet Kilit
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 80-120µm
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / M5 - M6 - M8

DİKİLİ TİP DAHİLİ BOŞ MAHFAZA

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IP41 / IK10 / Cıvatalı
- Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 1950 + 100 x 800 x 400 mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : EREĞLİ / DKP Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / Lamalı İspanyolet Kilit
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 80-120µm
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / M5 - M6 - M8

HARİCİ TİP-1 BOŞ MAHFAZA

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina Dışı / IK10 / Cıvatalı
- Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 500 x 500 x 300 mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : EREĞLİ / DKP Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / Box Kilit , MESAN / İspanyolet Kilit
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 80-120µm
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / M5 - M6 - M8
(Belge Kapsamının Devamı 3. Sayfadadır)

24 / 12 / 2020
Ata Günel ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 Saray-Kazan/ANKARA • Tel: 0 312 815 13 25 - 26 • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı MURSAN ELK. OTO. İNŞ. TÜK. MALLARI TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
(085-18-0013-62208-01/R01 numaralı belge devamı):

SIVA ALTI BOŞ MAHFAZA

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina İçi / Cıvatalı
- Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 1100 x 800 x 160 mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm):
EREĞLİ / DKP Sac / 2 mm , EREĞLİ / Galvanizli Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / Kelebek Kilit
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 80-120µm
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / M5 - M6 - M8

SIVA ÜSTÜ BOŞ MAHFAZA

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina İçi / Cıvatalı
- Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 1100 x 800 x 200 mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) :
EREĞLİ / DKP Sac / 2 mm , EREĞLİ / Galvanizli Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / Kelebek Kilit
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 80-120µm
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / M5 - M6 - M8

PİYANO TİPİ BOŞ MAHFAZA

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IK10 / Cıvatalı
- Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 1000 + 100 x 1200 x 450 mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) :
EREĞLİ / DKP Sac / 2 mm , EREĞLİ / Galvanizli Sac / 2 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / Kelebek Kilit
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 80-120µm
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / M5 - M6 - M8

24 / 12 / 2020
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 Saray-K.Kazan/ANKARA • Tel : 0 312 815 13 25 - 26 • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

